TAUBER

Weidenlaub

Mühlgässle

Mühlkanal

Untere Torstraße

Zehntfreistraße

Hintere Torstraße

Armstraße

Johanneskreuzstraße

Auslaufbauwerk
DN 1400 mit Rückstauklappe
S = 175,05
s. Zeichnungen: 109011.801

tagwasserdichte Schachtabdeckung

gemeinsames HW - Pumpwerk
Anteil Ortserlebesenung ca. 1.500 l/s
Anteil HW - Schutz / Qualmwasser ca. 450 l/s
s. Zeichnungen: 109011.801

Schnitt 5
OK Damm: 180,05 m+NN
Höhe landseitig: ca. 2,35 m
Höhe wasserseitig: ca. 2,75 m

Absperrschieber

Treppe
b = 2,00 m

OK = 180,00 m+NN
Höhe landseitig: ca. 2,60 m
Höhe wasserseitig: ca. 2,60 m

Verdolung DN 1000
Wiesenwässerungssystem

Doppelschieberschacht Wiesenwässerung
s. Zeichnungen: 109011.804

tagwasserdichte Schachtabdeckung
KM00700850
S 177.40
S 174.93

OK = 180,00 m+NN
Höhe landseitig: ca. 2,80 m
Höhe wasserseitig: ca. 2,75 m

tagwasserdichte Schachtabdeckung
KM00700941
S 177.40
S 175.09

Wiesenwässerungsgraben

Betriebsgebäude
LBHH ca. 9/3/2,5 m

Verdolung DN 1000
Wiesenwässerungssystem

Schieber
„Rückwärtsschluss"
rückstauseicher

RÜB 2
V = 350 m³
städtische Maßnahme
sep. Entwurfsplanung /
Wasserrechtsverfahren

Entwässerungsmulde
t = 0,20 m

Verdolung DN 1000
Wiesenwässerungssystem

Wiesenwässerungsgraben

Oberflächenentwässerung
in heat. Gutachten

Wegunterführung
Wiesenwässerungsgraben

Wegunterführung
Wiesenwässerungsgraben

Wegunterführung
Wiesenwässerungsgraben